



ارائه شده توسط :

سایت ترجمه فا

مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده

از نشریات معتربر

# تجزیه تحلیل عملکرد سیستم تولید برق از منابع زمین گرمایی سنگ های داغ خشک بر

## اساس چرخه کالینا

چکیده

براساس چرخه‌ی معمول کالینا، در این مقاله سیستم تولید برق از منابع زمین گرمایی سنگ های داغ خشک به عنوان سیستم توصیه شده معرفی گردیده است. به منظور پیش‌بینی عملکرد سیستم، از مدل محاسباتی گرمایی مربوطه استفاده گردید. از یک کندانسور فشار بالا و یک کندانسور (متراکم کننده) فشار پایین به منظور متراکم سازی سیال کاربردی (مخلوطی از آمونیاک و آب) و سیال پایه در سیستم توصیه شده استفاده گردیده است؛ همچنین از نوعی تقویت کننده به منظور بازیابی بخشی از گرمایی خروجی از توربین و همچنین به صورت همزمان به منظور فراهم سازی انرژی مورد نیاز برای جدا سازی مخلوط آب و آمونیاک از یکدیگر استفاده گردید. از تجزیه تحلیل عملکرد پارامتر بر سیستم استفاده کردیم.

نتایج نشان داد که هر دو پارامتر بازدهی (کارایی) گرمایی و بازیابی توان دینامی، با افزایش دمای منبع گرمایی افزایش می‌یابد؛ بازدهی میزان بازیابی دینامیک در محدوده ۱۵۰-۲۲۰ سانتی درصد و دمای منبع گرمایی از ۸.۵-۱۸ درصد نسبتی متفاوت می‌باشد، و همچنین بازدهی بازیابی گرمایی نیز در محدوده ۸۶-۸۸ درصد متغیر خواهد بود. غلظت نسبتاً پایین محلول اساسی و غلظت بالای سیال کاربردی نیز در بهبود بازدهی سیستم تحت شرایط جداسازی ارضاء شده نقش مهمی را ایفا می‌کند. تغییر (تفاوت) بسیار جزئی در بازدهی سیستم با تغییر در نسبت گردش سیال، نشان می‌دهد که تنوع و تغییر نسبت گردش با توجه عناصر محیطی نمی‌تواند تاثیر شگرف و بزرگی بر عملکرد سیستم داشته باشد.

کلمات کلیدی: سنگ های داغ خشک، تولید برق، چرخه کالین، عملکرد گرمایی

### ۱. مقدمه و معرفی

سنگ داغ خشک، به عنوان یکی از بزرگترین منابع زمین گرمایی، در عمق بین ۲ تا ۶ کیلومتری سطح زمین دفن شده است و توجهات بسیار زیادی را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است. این سنگ‌ها به شکل گستره‌ای در اعماق

زمین پراکنده شده اند و محدوده دمایی آن ها بین 150 تا 220 درجه سانتیگراد می باشد. انرژی گرمایی که درون این سنگ ها و در اعماق زمین نگهداری (ذخیره) می شود بسیار عظیم می باشد. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهند که این منابع انرژی، شامل نزدیک به 10 میلیارد کواتر (واحدی برای سنجش حجم مایعات) انرژی گرمایی فقط و فقط در سنگ های داغ خشک سطحی (کم عمق) ذخیره می باشد، که این میزان حدود 300 بار بیشتر از انرژی نهفته در سوخت های فسیلی (زغال سنگ، گاز و نفت) موجود بر سطح زمین می باشد.

از سنگ داغ خشک می توان به منظور تولید برق و یا گرما استفاده کرد. مفهوم تولید برق از سنگ داغ خشک در ابتداء وسیله‌ی آزمایشگاه Los Alamos در دانشگاه کالیفرنیا و در سال 1970 مطرح گردید. ایده‌ی اولیه و ابتدایی این موضوع بر ایجاد نوعی مخزن نگهداری گرمای مصنوعی از طریق انفجار فشار آب یا سایر روش‌های موجود در محدوده‌ی سنگ های داغ خشک متراکم استوار می باشد. سپس به منظور دستیابی به انرژی گرمایی، آب سرد موجود در سطح به درون مخزن گرمایی تزریق می شود؛ پس از آن آب گرم به دست آمده یا بخار حاصل شده به منظور تولید انرژی برق از زمین خارج می گردد. در سال 1970، اولین آزمایش کاوش سنگ های داغ خشک در ایالات متحده به شکل موفق آمیزی صورت گرفت. در سال اخیر، از طریق تلاش‌های صورت گرفته توسط تمامی کشورها و همچنین همکاری‌های بین‌المللی ژاپن، آلمان، ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه یافته، آزمایش‌های موفقیت آمیزی در زمینه سیستم‌های تولید برق از سنگ های داغ خشک صورت پذیرفته است و تکنولوژی‌های مرتبط با این فناوری نیز تست و راه اندازی شده اند.

علاوه بر این، ظرفیت تولید برق از سیستم خلبان نیز در حال افزایش می باشد، از حدود 3 مگا وات به 11 مگا وات افزایش داشته است. قطعاً هنوز کارهای بسیار زیادی وجود دارد که در جهت دستیابی به اجرای تجاری و توسعه‌ی این تکنولوژی بایستی به اتمام برساند. چگونگی استفاده‌ی موثر و کارآمد از منابع سنگ های داغ خشک، بهینه سازی سیستم‌های تولید برق از سنگ های داغ خشک، و بهبود کارایی و بازدهی سیستم‌ها جز آن دسته از مسائلی هستند که بایستی حل و فصل گرددند.

چرخه کالینا برای اولین بار توسط Alexander Kalina و در سال 1984 به منظور جایگزینی با چرخه سنتی و قدیمی ترمودینامیک به عنوان چرخه‌ی انتهایی در سیستم‌های چرخه‌ای برق ترکیبی مربوط به منابع گرمایی با

دماهی پایین معرفی شد. تا کنون اثبات شده است که در مقایسه با چرخه ارگانیگ Rankine و با استفاده از یک منبع حرارتی زمین گرمایی یکسان، چرخه کالینا قادر به دستیابی به توان خروجی بالاتری می‌باشد. از مخلوط آمونیاک-آب به عنوان مایع کاربردی در چرخه کالینا استفاده کردیم، که با توجه به تغییرات متوسط فاز غیر ایزوترمال (دماهی غیرثابت و نا برابر) و تغییرات متوسط غلظت در گردش، نهایتاً منجر به ارتباطات تطبیقی انتقالی بهتر در برنامه‌های کاربردی مربوط به منابع دماهی متوسط و پایین گردید. با توجه به دماهی بحرانی نسبتاً پایین مخلوط آمونیاک-آب در مقایسه با آب خالص، ثابت شد که چرخه کالینا در برنامه‌های کاربردی منابع حرارتی با دماهی پایین و متوسط از برتری های محسوسی برخوردار می‌باشد، مانند توان (برق) زمین گرمایی (17)، تولید برق خورشیدی (18، 19)، بازیابی گرمای هدر رفته‌ی صنعتی (20)، به عنوان چرخه‌ی انتهایی واحد تولید (21-23)، همچنین استفاده شده به عنوان سیستم گردشی در واحد تولید برق-سرد (24).

دماهی بخار یا آب خارج از چشممه‌ی تولید مربوط به سیستم سنگ داغ خشک، در محدوده‌ی بین 150 تا 250 درجه سانتیگراد متغیر می‌باشد. این موضوع متعلق به منبع حرارتی دماهی پایین می‌باشد و علی‌الخصوص برای تولید جریان برق به وسیله چرخه کالینا مناسب می‌باشد. اندازه گیری‌ها نشان می‌دهند که اگرچه تلاش‌های بسیاری در زمینه‌ی تولید برق از سنگ‌های داغ خشک و همچنین تولید برق از طریق چرخه کالینا صورت گرفته است، اما هیچ نوع مدل خاص برای سیستم‌های تولید برق از سنگ‌های داغ خشک مبنی بر چرخه‌ی کالینا وجود ندارد. در این مقاله، نوعی مدل خاص برای سیستم‌های تولید برق از سنگ‌های داغ خشک مبنی بر چرخه کالینا توسعه یافته است. از طریق تجزیه تحلیل‌های ترمودینامیک، عملکردهای سیستم به لحاظ نظری و تئوریک مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. تاثیر پارامترهای عملیاتی اصلی بر عملکردهای گرمایی سیستم به شکلی جامع و کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

## 2. مدل سازی سیستم

### 2.1 توصیف سیستم

سیستم‌های سنگ‌های داغ خشک عمدتاً شامل یک چرخه‌ی تولید برق و یک چرخه استخراج گرما (حرارت) می‌باشند. این مطالعه تاکید خاصی بر آنالیز کمی چرخه تولید برق کالینا دارد، که از مخلوط آمونیاک-آب به عنوان مایع کاربردی استفاده می‌کند. دیاگرام شماتیک سیستم را می‌توان در شکل شماره 1 مشاهده نمود. آب سرد فشار بالا

(B2) به وسیله‌ی پمپ تقویت کننده‌ی فشار بالا در ابتدا به درون مخزن حرارتی مصنوعی زیرزمینی تزریق می‌گردد.

سپس، آب سرد به وسیله‌ی سنگ‌های با دمای بالا درون آب داغ یا بخار داغ گرما داده می‌شود. آب گرم فشرده شده

(B3) از چاه‌های (چشم) تولید زیرزمینی استخراج می‌گردد. آب داغ فیلتر شده (B4) از طریق فیلترها رد شده و به

منظور حرارت دادن مخلوط آمونیاک و آب در بخارساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. آب خنک سازی شده (B5) بعد از

عبور از بخارساز دوباره به وسیله‌ی پمپ‌های فشار قوی به دورن چاه‌های تزریق وارد می‌گردد. چرخه‌ی استخراج

گرما (حرارت) از سنگ‌های داغ خشک هم‌اکنون به اتمام رسیده است.

مایع یا همان سیال کاربردی (9) در بخارساز گرمادهی شده و به بخار تبدیل می‌گردد. بخار مخلوط آمونیاک-آب به

شدت حرارت دیده (10)، بعد از این مرحله به منظور تولید برق به وسیله‌ی یک ژنراتور به درون توربین تزریق و پخش

می‌گردد. بخار خروجی از توربین (11) بعد از آزاد کردن گرما در تقویت کننده، وارد مخلوط کن 1 می‌شود، و با

مخلوط آب غنی‌سازی شده ترکیب می‌گردد (14)، مخلوطی که منبع آن جداساز می‌باشد، سپس مخلوط اصلی بخار

با غلظت نسبت پایین (13) به دست می‌آید.

مخلوط اصلی بخار بعد از این مرحله در یک متراکم ساز با فشار پایین متراکم سازی شده و مایع اشباع به دست خواهد

آمد (15). پس از تحت فشار گذاشتن مایع، مایع اشباع شده به دو قسمت جداسازی می‌گردد، قسمتی از مخلوط (2)

به وسیله‌ی جریان تقویت کننده گرمادهی می‌شود و بعد از آن به قسمت‌هایی با نام مخلوط آب غنی‌سازی شده (7)

و مخلوط آمونیاک غنی‌سازی شده (6) در جداسازی از نوع برج تقطیر، جدا سازی می‌گردد. آمونیاک غنی‌سازی شده

(6) با بخش دیگری از مخلوط ترکیب (3) می‌شود که منشا آن از توزیع کننده موجود در مخلوط ساز 2 بوده و ترکیب

تولیدی همان مایع کاربردی خواهد بود (4). سپس، مایع کاربردی (4) در یک متراکم ساز فشار بالا قرار گرفته و پس از


متراکم سازی به مایع کاربردی اشباع شده (8) تبدیل می‌شود، سپس قبل از ورود به درون بخارساز، تحت فشار قرار

گرفته و در نهایت چرخه‌ی کالینا نیز در اینجا به اتمام می‌رسد.

1 شکل

## 2.2 پارامترهای اصلی و فرض‌های عمومی (کلی)

در سیستم تولید برق از طریق چرخه‌ی کالینا که در قسمت قبلی توصیف گردید، آب به منظور خنک سازی مایع مخلوط آمونیاک-آب در متراکم ساز فشار پایین و متراکم ساز فشار بالا به ترتیب مورد استفاده قرار گرفته است. محاسبه‌ی معادلات مربوطه نیز در جدول شماره 1 خلاصه سازی شده و قابل مشاهده می‌باشند. در جدول،  $G$  نرخ جریان توده‌ای می‌باشد،  $F = G1/G10$  نسبت نرخ جریان مایع پایه به نرخ جریان مایع کاربردی می‌باشد،  $t$  دما آنتالپی مایع کاربردی می‌باشد، دلتای  $t$  هم اختلاف دما خواهد بود.  $C_{ph}$  ظرفیت گرمایی ویژه آب داغ است،  $t$  دما می‌باشد. با توجه به اینکه از دست رفت (هدر رفت) در سیستم استخراج گرما از سنگ‌های داغ خشک وجود دارد، مفهوم بازدهی بازیابی زمین گرمایی بسیار توصیه می‌گردد.



1 شکل



این مقاله، از سری مقالات ترجمه شده رایگان سایت ترجمه فا میباشد که با فرمت PDF در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل میتوانید با کلیک بر روی دکمه های زیر از سایر مقالات نیز استفاده نمایید:

✓ لیست مقالات ترجمه شده

✓ لیست مقالات ترجمه شده رایگان

✓ لیست جدیدترین مقالات انگلیسی ISI

سایت ترجمه فا؛ مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده از نشریات معترض خارجی